

COMMUNE DE GURGY
AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
PROGRAMME 2011
DEVIS ESTIMATIF PREVISIONNEL

	Désignation des ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
	1°) Poste de la Ronde				
1.1	Fourniture et pose de luminaire type Paléo 100W SHP sur support existant, y compris crosse en acier galvanisé laqué couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation : R02bis	Ens.	1		
1.2	Dépose et évacuation de mâts existants et recyclage des lampes	U	8		
1.3	Fourniture et pose de candélabres de 5m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: R04, R11	Ens.	2		
1.4	Fourniture et pose de candélabres de 4m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: R05,R06, R07, R08, R09, R10.	Ens.	6		
	<i>Sous total HT</i>				
	2°) Poste du Saulcis				
2.1	Dépose et évacuation de mâts existants et recyclage des lampes. Localisation: SA4, SA5, SA6, SA18, SA19.	U	5		
2.2	Dépose et récupération de mâts existants pour repose et recyclage des lampes. Localisation: SA17	U	1		
2.3	Dépose et évacuation bac à fleur. Localisation: SA6	U	1		
2.4	Fourniture et pose d'un candélabre de 8m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Paléo 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: SA17	Ens.	1		
2.5	Fourniture et pose d'un candélabre de 6m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: SA19	Ens.	1		
2.6	Fourniture et pose d'un candélabre de 5m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: SA5, SA6	Ens.	2		
2.7	Fourniture et pose d'un candélabre de 4,00m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: SA4.	Ens.	1		
2.8	Pose en récupération d'un candélabre en acier galvanisé, y compris fourniture protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, remplacement de l'ampoule par une de type 100W SHP, raccordement et essai. Localisation: SA18	Ens.	1		
2.9	Dépose ancien massifs, évacuation et repose d'un massif en béton y compris rallongement des câbles et mise à la terre pour mât de 8m. Localisation: SA17	Ens.	1		
	<i>Sous total HT</i>				
	3°) Poste du Champ l'eau				
3.1	Dépose et évacuation de mâts existants et recyclage des lampes. Localisation: Allée des Pervenches;CHL4, CHL5, CHL6, CHL7, CHL8, CHM10 Allée des Myosotis: CHL24,CHL25, CHL26, CHL27, CHL28, CHL29 Allée des Bleuets: CHL23, CHL35, CHL34 Impasse de l'Ormée: CHL16, CHL1, CHL18.	U	18		

**AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
PROGRAMME 2011
DEVIS ESTIMATIF PREVISIONNEL**

	Désignation des ouvrages	U	Q	PU	Montant HT
3.2	Fourniture et pose d'un candélabre de 5m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: Allée des Pervenches;CHL4, CHL5, CHL6, CHL7, CHL8, CHM10 Allée des Myosotis: CHL24,CHL25, CHL26, CHL27, CHL28, CHL29 Allée des Bleuets: CHL23, CHL35, CHL34 Impasse de l'Ormée: CHL16, CHL1, CHL18	Ens.	18		
3.3	Dépose ancien massifs, évacuation et repose d'un massif en béton y compris rallongement des câbles et mise à la terre pour mât de 5m. Localisation: Allée des Pervenches;CHL4, CHL5, CHL6, CHL7, CHL8, CHM10 Allée des Myosotis: CHL24,CHL25, CHL26, CHL27, CHL28, CHL29 Allée des Bleuets: CHL23, CHL35, CHL34 Impasse de l'Ormée: CHL16, CHL1, CHL18	Ens.	18		
3.4	Reprise des alimentations de candélabres y compris: terrasssement en tranchées dan sterrain de toute nature sous trottoirs, évacuation des déblais, F. et P. de fourreau de couleur réglementaire, cablage en section appropriée, raccord, remblaiement en sablesur 20cm pose d'un grillage avertisseur, remblaiement en concassé par couches successives de 20cm compactées Localisation: Impasse de l'Ormée: CHL16, CHL1, CHL18	ml	20		
	<i>Sous total HT</i>				
	4°) Poste de Varennes				
4.1	Dépose et évacuation de mâts existants et recyclage des lampes. Localisation: Impasse des Varennes:VA8	U	1		
4.2	Fourniture et pose d'un candélabre de 5m de hauteur, en acier galvanisé thermolaqué cylindro conique, avec embase en acier inox, équipé d'un luminaire type Eclat 100W SHP couleur noir 100 sablé SW303F, y compris protection, coffret e-pack avec ballast électronique et variateur de puissance, raccordement et essai. Localisation: Impasse des Varennes VA8	Ens.	1		
4.3	Dépose ancien massifs, évacuation et repose d'un massif en béton y compris rallongement des câbles et mise à la terre pour mât de 5m. Localisation: Impasse des Varennes VA8	Ens.	1		
	<i>Sous total HT</i>				
	<i>Aléas et divers</i>	10%			
	Montant total HT				
	TVA 19,6%				
	Montant total TTC				

Le ,
l'entrepreneur,